



ТСН "Водоснабжение Солнцевского района"

«17» января 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к коммунальным водопроводным сетям

Объекта: «Малозэтажная многоквартирная жилая застройка» по адресу: с. Зувка, ул. Рябиновая, Солнцевского района, Курской области (кадастровый номер 46:22:080202:152)»

Расположенного: 306037, Курская обл., с. Зувка, ул. Рябиновая, участок 85

На основании: Заявления

Объем водопотребления: **0,48 м³/сутки.**

Точка присоединения: Согласно схемы планировочной организации земельного участка

Существующая водопроводная сеть выполнена трубами: **D=100 мм**
материал: пластик

Глубина заложения трубы в точке подключения **1,8 м.**

Гарантированный напор воды в точке подключения **10 м.**

Для обеспечения водой запрашиваемого объекта необходимо выполнить:

1. Присоединенный водопровод выполнить полиэтиленовым трубопроводом диаметром $d=(20)$ мм.
2. На месте врезки, обозначенном на рабочем плане – Вр, установить смотровой колодец СК, а в нем установить компрессионную седелку с запорной арматурой, для отключения присоединенного водопровода, ведущего к абоненту.
3. На входе в здание установить вводной вентиль (предпочтительно из чугуна), фильтр и водомерный узел учета холодного водоснабжения, с условным проходом 15 мм. В зимний период для счетчика должен соблюдаться температурный режим не ниже +5 градусов.
4. Строительные работы, по устройству присоединенного водопровода, от компрессионной муфты на месте врезки, по ходу воды к абоненту, производит собственник (заказчик) своими силами и за свой счет, на пересечениях присоединенного водопровода с газопроводом и связью должен устанавливаться футляр (труба с диаметром больше 32 мм.).

5. Границей раздела балансовой и эксплуатационной ответственности считается место врезки.
6. Получить разрешение СЭС на устройство индивидуальной емкости для сбора ЖБО.
7. Из-за отсутствия канализационных сетей, необходимо выполнить индивидуальную емкость для сбора ЖБО, обеспечивающую прием ЖБО в течении 5 (пяти) дней без откачки.
8. Выполнить проект возводимого строения, на данном земельном участке, и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации (газ, связь и электричество).
9. Производство земляных работ согласовать с главой Администрации МО «Зуевский с/с».
10. На водопроводной сети по улице Рябиновая имеются пожарные гидранты.
11. Один экземпляр согласованного проекта остается в ТСН «Водоснабжение Солнцевского района».

Прочие условия:

1. Производителю работ по прокладке сетей водопровода копию акта на скрытые работы сдать ссудодателю.
2. Работы по прокладке и присоединению к водопроводной сети производить только в присутствии представителя ТСН «Водоснабжение Солнцевского района». После прокладки водопроводной сети восстановить благоустройство.
3. Субабонентов к проложенной водопроводной сети, без письменного согласия водоснабжающей организации, подключать запрещено.
5. Подключение строящегося объекта к муниципальным сетям водопровода (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:
 - 1) справки о выполнении технических условий, подписанной ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» и заинтересованными службами;
 - 2) договора с ТСН «Водоснабжение Солнцевского района» на представление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностью сторон.
 - 3) проложенная сеть остается у Абонента на балансе и обслуживании.

Срок действия технических условий 1 (один) год.

По истечении срока действия настоящих технических условий застройщику необходимо решить вопрос об их продлении (изменении).

Врио пред.правления
ТСН "Водоснабжение Солнцевского
Района"

— Н.В.Вислогузова



М.П.